



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

ул. Калинина, 5
с. Новопокровка, 692171

25.05.2024 № 7-2/185-24



392858 700317

Заведующей МКДОУ Детский сад
№ 26

Демченко Т.Н.

ул. Украинская, д. 64
с. Новопокровка,
Красноармейский район
Приморский край 692171

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона «О пожарной безопасности», СанПин

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности, СанПин, требований к антитеррористической защищенности в учреждениях дошкольного и общего образования, по результатам которой установлено следующее.

Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 26» с. Новопокровка Красноармейского муниципального района Приморского края (далее по тексту - МКДОУ Детский сад № 26 с. Новопокровка), осуществляется деятельность, связанная с оказанием услуг по предоставлению дошкольного образования.

В соответствии со ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право на образование. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые.

Требованиями ч. 6 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ, установлено, что образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, а также безопасные условия воспитания

75 29.05.2024 ПК № 000320

Прокуратура Красноармейского района
Приморского края
№ 7-2/185-24-20050015

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции (ч. 7 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ).

В соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. Под системой обеспечения пожарной безопасности понимается совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Статья 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» устанавливает, что руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Согласно ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» нормативное регулирование в области пожарной безопасности - установление уполномоченными государственными органами в нормативных документах обязательных для исполнения требований пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Положениями п. 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила противопожарного режима в РФ) установлено, что настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно п. 17 Правил противопожарного режима в РФ, руководители организаций:

а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;

б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Согласно п. 18 Правил противопожарного режима в РФ, приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

Двери (люки) чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях (люках) указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.

В соответствии с п.п. «а,б,з» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия, пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями, а также прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку.

Так проведенной прокуратурой района совместно с ОНД и ПР по Красноармейскому району проверкой от 25.03.2024 установлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

√ - в нарушение п. 17 Правил противопожарного режима в РФ, отсутствует акт эксплуатационных испытаний на пожарную лестницу (эвакуационный выход с первой младшей группы);

√ - в нарушение п. 18 Правил противопожарного режима в РФ, дверь чердачного помещения со стороны улицы не закрыта на замок;

√ - в нарушение п.п. «а» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, на объекте защиты допущена эксплуатация проводов с нарушениями изоляции (методический кабинет, крыльцо эвакуационного выхода 1 этажа, помещение электрощитовой);

√ - в нарушение п.п. «б» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, допущено пользование электроустановочным изделием с повреждениями (отсутствует крышка на распределительных коробках) (эвакуационный выход 2 этажа, первой младшей группы, методический кабинет);

√ - в нарушение п.п. «з» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, на электропроводку наклеены горючие материалы (бумажные обои) (методический кабинет);

Согласно п. 1.1 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), настоящие санитарные правила (далее - Правила) направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и устанавливают санитарно-эпидемиологические

требования к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению, спортивной подготовке, уходу и присмотру за детьми, включая требования к организации проведения временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей, а также к условиям проведения спортивных, художественных и культурно-массовых мероприятий с участием детей и молодежи и определяют санитарно-противоэпидемические (профилактические) меры при организации перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом.

В соответствии с п. 1.2 СП 2.4.3648-20, правила являются обязательными для исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1.

В соответствии с абз 4, 6 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

Согласно п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20, полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Согласно п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20, контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, осуществляется Организацией с помощью термометров.

В соответствии с п. 1.1 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - Правила) устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека биологических, химических, физических и иных факторов среды обитания <1> и условий деятельности при оказании услуг общественного питания населению, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Приложением № 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 установлен перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей (далее - Перечень СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

В соответствии с п. 9 Перечня СанПиН 2.3/2.4.3590-20, при организации питания детей не допускается использование консервов с нарушением

герметичности банок, бомбажные, «хлопуши», банок с ржавчиной, деформированных.

√ В ходе проведенной 25.03.2024 проверки, установлено, что в нарушение абз. 4 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, для организации питания детей первой младшей группы, средней группы и подготовительной группы используются тарелки с дефектами (сколами).

√ В нарушение абз. 6 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, в морозильной камере холодильника расположенного в помещении склада № 1 отсутствует термометр (устранено в ходе проверки).

√ В нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20, в помещении спальни первой младшей группы нарушена целостность пола.

√ В нарушение п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20, в музыкальном зале отсутствует термометр (устранено в ходе проверки).

√ В нарушение п. 9 Перечня СанПиН 2.3/2.4.3590-20, банки продукции икра из обжаренных кабачков (Изготовитель: ООО «Вкусный продукт») и продукции говядина тушеная высший сорт (Изготовитель: ООО «Орский мясокомбинат») деформированы, банка говядины тушеной вздута.

Учитывая, что образовательное учреждение является местом массового пребывания людей, несоблюдение лицами, ответственными за пожарную безопасность, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, санитарных норм и правил, создает реальную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, что является недопустимым.

Указанные нарушения стали возможными в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей лицами ответственными за исполнение требований пожарной безопасности Российской Федерации и требований к антитеррористической защищенности объектов.

В целях недопущения прав граждан, необходимо принять действенные и конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих, и исключению допущенных нарушений закона в последующей работе, а также привлечению виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 24 Федерального закона Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять исчерпывающие меры к устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц, допустивших нарушения закона к дисциплинарной ответственности.

3. Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора. С этой целью своевременно уведомить прокуратуру Красноармейского района о времени и месте рассмотрения представления.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить письменно в прокуратуру Красноармейского района в установленный законом месячный срок.

И.о. прокурора района
младший советник юстиции



С.В. Крутов